



Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "Karol Wojtyła"

Via Concesio n. 2 - 00188 Roma - Cod.Fisc.: 97197700582

☎ 06/33610055 fax 06/33613520

✉ rmic8AG009@istruzione.it - ✉ rmic8AG009@pec.istruzione.it

**AL PERSONALE ATA PLESSO VIA CONCESIO
AI REFERENTI DI PLESSO
AI DSGA
AL SITO**

CIRCOLARE N. 230

OGGETTO: Norme di sicurezza per il DSGA e per i collaboratori scolastici

Richiamando il decreto legislativo n. 81 dell'aprile del 2008 e il DUVRI redato dall'RSPP del nostro Istituto si comunica quanto segue:

1. detergenti e i detersivi vanno custoditi all'interno di stanzette chiuse a chiave o all'interno di armadi chiusi a chiave, lontano dalla portata degli alunni. I prodotti pericolosi (come ad esempio la candeggina) devono essere sostituiti con altri prodotti non pericolosi. Giornalmente i collaboratori scolastici verificheranno l'esecuzione dell'ordine e controlleranno lo stato della conservazione. I materiali in deposito devono essere risposti in modo ordinato.
2. I materiali, momentaneamente depositati lungo le aree di transito e le vie di fuga, devono essere rimossi tempestivamente al fine di non ostacolare il passaggio;
3. I materiali a terra o depositati sopra agli armadi vanno riposti o eliminati;
4. I Dispositivi Individuali di Sicurezza (scarpe anti-infortunistiche, guanti usa e getta, occhiali di protezione e mascherine) previsti dal DVR a seguito di relazione del medico competente si devono utilizzare in caso di movimentazione manuale dei carichi, di uso di sostanze e preparati pericolosi, di protezione da agenti biologici. Ai dipendenti è fatto obbligo di indossare le scarpe durante i lavori di pulizia e di spostamento di merci e utilizzare guanti e mascherine, soprattutto per la pulizia dei bagni. In caso di raccolta di vetri rotti è necessario indossare occhiali protettivi
5. Il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, se riscontrato, comporterà il richiamo disciplinare.
6. E' obbligatorio fare uso del carrellino per il trasporto dei secchi per le pulizie.
7. È obbligatorio predisporre il segnale di "Pavimento Bagnato" quando si opera in tal senso.

8. E' severamente vietato utilizzare un numero elevato di spine elettriche in un'unica ciabatta.
9. E' obbligatorio utilizzare sempre ciabatte con il marchio CE provviste di interruttore I-0
10. I collaboratori scolastici provvederanno giornalmente a verificare il buon funzionamento delle uscite di emergenza e il libero passaggio;
11. Locale ex cassoni (residui cassoni rimossi): evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni degli elementi costruttivi/ rivestimenti/ coibentazioni con presumibile presenza di amianto;
12. Monitorare continuamente le aree verdi e segnalare la presenza di animali;
13. Il DSGA deve consegnare le certificazioni dei fumi della caldaia e le attestazioni delle verifiche già effettuate dai tecnici.

In allegato il dettaglio degli interventi da fare entro il termine perentorio del 9/05 p.v.

ROMA, 26 APRILE 2022

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Loredana Garritano)

ALLEGATO CIRCOLARE NUM 230

PALESTRA

1. Delimitare la zona sottostante l'aeratore con nastro giallo/nero

Cartello: NON SOSTARE IN QUESTA ZONA

2. I corpi illuminanti sono privi di griglie di protezione.

Cartello "VIETATO GIOCARE A PALLA"

EDIFICIO

1. Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopola

Mettere il cartello vicino ai termosifoni "ATTENZIONE PERICOLO ELEMENTI SPORGENTI". Delimitare la zona con nastro giallo nero.

2. Verificare che sulle pareti e sulle finestre non ci siano materiali infiammabili, nel caso rimuoverli o chiedere ai docenti di rimuoverli.
3. Le porte con sopra luce in vetro non sono a norma: segnalare il pericolo con cartello di pericolo generico e la scritta "ATTENZIONE PERICOLO-VETRO SOPRA LA PORTA-APRIRE E CHIUDERE CON CAUTELA!!"
4. Corpi radianti sporgenti.

Segnalare con cartello di pericolo generico e scritta "ATTENZIONE PERICOLO CORPI RADIANTI SPORGENTI"

5. Porte con apertura verso l'esterno

Segnalare con cartello di pericolo generico. Delimitare l'area con nastro giallonero. Cartello con scritta "ATTENZIONE!!!!PERICOLO- APRIRE CON LA MASSIMA CAUTELA"

6. Porte a vetri non sono in materiale di sicurezza

Proteggere le porte e segnalare con cartello "ATTENZIONE!! PERICOLO VETRO FRANGIBILE-APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA!!"

7. (lamerino, porta gesso, armadietto PC/Lim)

Arredi presentano spigoli vivi, taglienti e pericolosi. Segnalare con cartello "ATTENZIONE PERICOLO-ELEMENTI SPORGENTI" e cartello di pericolo generico.

LOCALE d1 e 8 (stanza di Palmetta)

Riposizionare armadi e scaffali per lasciare un corridoio di almeno 90 cm.

LOCALE 8 (stanza di Palmetta)

Verificare che il materiale infiammabile non superi i 30 kg/mq

RINGHIERA SCALE

Ha un'altezza inferiore ad 1 m.

Segnalare il pericolo con apposita indicazione "ATTENZIONE PERICOLO CADUTA NEL VUOTO.PROCEDERE CON CAUTELA"

FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA

Deve essere collegata ad una presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata

CORTILE

Segnalare il dislivello del pavimento con nastro giallo/nero