


UFFICIO TECNICO
REGIONALE
REGIONALE
REGIONALE

UFFICIO TECNICO
REGIONALE
REGIONALE
REGIONALE

ROMA



Municipio Roma XV
Manutenzione Edifici

 ROMA CAPITALE Municipio Roma XV
12 DIC. 2022
Prot. CU-N° 117058

A Tutti i Dirigenti scolastici degli I.C. Municipio XV

p.c. Assessore Politiche Scolastiche del Municipio XV

Oggetto: Comunicazione per l'eliminazione dei rischi nell'esercizio degli edifici scolastici ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa antincendio

Si fa presente che a seguito di vari sopralluoghi effettuati da questo Ufficio Tecnico presso gli edifici scolastici si è constatata la presenza di materiali infiammabili, quali banchi e sedie usurati e non più utilizzabili, accatastati sulle coperture (in alcuni casi purtroppo sulle guaine appena sostituite), ai piani interrati, in giardino, a ridosso delle pareti esterne ecc.

Alla luce di quanto esposto si chiede a Codeste Spett.li Dirigenze Scolastiche di voler collaborare alla eliminazione dei rischi applicando le normative vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.lgs 81-2008 s.m.i.) e di prevenzione incendi (Dlgs.151- 2011 s.m.i. secondo gli obblighi di adeguamento previsti dal D.M. 21-03-2018), attivandosi mediante l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi per rimuovere il materiale accatastato utilizzando il fondo che l'Amministrazione ogni anno destina agli Istituti comprensivi Statali.

Per garantire l'osservanza degli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, si fa presente ai Responsabili di esercizio delle strutture scolastiche manutenute dal Municipio XV, la necessità di utilizzare sempre tutti gli ambienti all'interno dei plessi in modo conforme alla loro destinazione d'uso originaria, di non accatastare materiale scolastico nei locali depositi, di verificare l'affollamento degli spazi in riferimento alle loro dimensioni, di mantenere libere le vie di esodo e le uscite di sicurezza.

Il Rup